Ajuntament de Girona

Programa de control de la qualitat de l'aigua de les fonts

Punt de presa de mostra	**FONT DE LA TEULA**
Data de recollida	**11/05/2021**
Valoració sanitària de l'aigua	**NO APTA PER AL CONSUM**

Normativa aplicada: Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE 21 de febrer de 2003)

Font de les dades: IPROMA (Investigación y Proyectos Medio Ambiente, S.L.)

RESULTATS OBTINGUTS:

Paràmetres microbiològics	**Resultat**		**Valor paramètric**	
Coliforms totals	0	UFC/100 ml	0	UFC/100 ml
Escherichia coli	0	UFC/100 ml	0	UFC/100 ml
Enterococs fecals	0	UFC/100 ml	0	UFC/ 100 ml
Clostridium perfringens	0	UFC/100 ml	0	UFC/100 ml
Bacteris aerobis a 22 ºC	**230**	**UFC/ml**	**100**	**UFC/ml**
Paràmetres físics / químics	**Resultat**		**Valor paramètric**	
Terbolesa	< 0,30	UNF	1	UNF
Conductivitat a 20ºC	705	µS/cm	2.500	µS/cm
pH	7,1	unitats pH	6,5 - 9,5	unitats pH
Amoni	< 0,050	mg/l	0,50	mg/l
Nitrats	**57**	**mg/l**	**50**	**mg/l**

OBSERVACIONS:

Aigua NO APTA per al consum. No es compleixen els valors paramètrics que estableix el RD 140/2003, referent als Bacteris aerobis a 22 ºC i els Nitrats.