



AJUNTAMENT DE GIRONA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016

Servei Responsable: Serveis Urbans

(Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació)

Altres serveis que hi col·laboren: -

NOM PROJECTE:

Millora del drenatge del sector C/ de les Creus 14A

(Pista Poliesportiva)

NOM BARRI: Torre Gironella

NOM BARRI: Torre Gironella

Quantitat assignada al barri: 53.918 €

PROPOSTA VEÏNAL:

Reparar l'embornal de la pista poliesportiva, per tal d'evitar que l'aigua filtri a través del mur de rocalla i erosioni el camí del costat.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

Carrer de les Creus, 14A (Pista poliesportiva de Torre Gironella):



INFORME TÈCNIC:

L'embornal existent (EM 3927) situat en una cantonada de la pista poliesportiva de Torre Gironella, evacua directament cap al mur de rocalla que separa i salva el desnivell entre la pista i el C/ de les Creus. Aquest fet provoca que durant episodis de pluges, l'aigua d'escorrentia superficial drenada surti directament a través del mur i acabi anant a parar al camí de terra que dóna continuació al C/ de les Creus, quedant erosionat i malmès. Aquest problema es veu agreujat pel fet que la rampa de formigó que dóna accés a la pista poliesportiva des del C/ de les Creus, no disposa de cap reixa de drenatge urbà, i per tant, l'aigua d'escorrentia superficial que baixa per la rampa, també acaba malmetent el camí.

Mur pel qual surt l'aigua



Rampa no drenada



Accés a la pista malmès, des del C/ de les Creus

La proposta d'actuació consisteix en evacuar mitjançant canalització de l'aigua que drena l'embornal de la cantonada de la pista poliesportiva i també interceptar l'aigua d'escorrentia superficial que baixa per la rampa d'accés durant els episodis de pluja. D'aquesta forma es pretén evacuar les aigües pluvials correctament, sense que aquesta provoqui l'erosió i deteriorament del camí, realitzant una evacuació cap a medi, evitant la saturació de la xarxa unitària existent de clavegueram, amb una nova aportació d'aigües pluvials. Així mateix, també es preveu arranjar la zona on la rampa d'accés a la pista comunica amb el C/ de les Creus, millorant la pavimentació, per tal de fer-lo transitable pels vehicles, ja que actualment té la superfície molt deteriorada. La pavimentació es realitzaria amb una solera de formigó amb acabat antilliscant.

Vista la proposta anteriorment exposada, s'ha sol·licitat pressupost a l'empresa mixta "Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.", en qualitat de concessionària de manteniment de la xarxa pública de sanejament "en baixa" (clavegueram municipal) de la Ciutat de Girona, la qual l'ha presentat oferta en data 11/04/2016 , per un import de **19.860,87 €** (IVA del 21% inclòs).

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 19.860,87 €